## **Ausschreibungstext** Keller-Lüftungsteuerung SCHENK 10-bx Bauvorhaben: Pos. **EP Netto GP Netto** Menae Keller-Lüftungssteuerung Typ 10-bx (bitte eintragen wenn nicht Taupunkt-Lüftungssteuerung, inkl. Steuereinheit, 2 Sensorvorgegeben) Kabel á 10 Meter sowie Außen- und Innensensor Art.Nr.: **bbx0502** Sensoren ermitteln r.F. und Temperatur zur Ermittlung der absoluten Feuchte (g/m³). Steuerung setzt Lüfter nach vorgegebenem Zyklus immer nur dann in Betrieb, wenn die Außenluft geeignet ist, innen zu trocknen. **Technische Daten:** elektrischer Anschluss 220 - 240 V ~ (Steckerznetzteil) Leistungsaufnahme inkl. Netzteil < 10 W externer Anschluss (potentialfreier Max.1800 W Kontakt) Schutzart Schutzklasse 2 Frostschutz (regelbar) AN/AUS (Standard AN) Frostschutztemperatur (regelbar) 0 – 15°C (Standard 5°C) Laufzeit (regelbar) 0 - 60 Minuten (Standard 10 Minuten) Pausenzeit (regelbar) 0 – 60 Minuten (Standard 10 Minuten) Schaltdifferenz (innen/außen) $0.5 \text{ g/m}^3$ 0.00 Uhr – 23.30 Uhr Arbeitszeit von (Uhrzeit) (regelbar) 0 - 100% Mindestluftfeuchte (regelbar) Höchsttemperatur (regelbar) $0 - 40^{\circ}$ C Zwangslüftung (regelbar) 0 – 120 Minuten (3 Intervalle einstellbar) Vermieter-PIN / Master-PIN Ja,freiwählbar / auf Anfrage Abmessung Wandgehäuse 155×160×50 mm Sensor: Sensorkabel, Standardlänge 10 m optional Sensorkabelverlängerung 10 m mit Koppelmodul erhältlich Messbereich relative Feuchte 0 - 100%Messbereich Temperatur -40 bis +125°C Toleranzen Feuchte / Temperatur 2% r.F. / 0.3°C Abmessung (HxBxT) 40×64×24 mm Je nach Eingabe der Parameter optimierbar für Wäsche-Trockenräume, Weinkeller-Lüftung, Wintergarten-Lüftung sowie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.

Herstellergarantie: 2 Jahre

## Firma Keller-Doktor

Inh. Eberhard Schenk Klinglerstraße 16 72116 Mössingen Telefon: 07473 / 95 12 973

E-Mail: info@keller-doktor.de Internet: www.keller-doktor.de